

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 36065 от «28» 11 2017г.

1. Наименование пробы: 3.4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: ОНТ «Лозновское» ИНН 3405010316
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: договор ПК № 276 от 10.02.2017г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ОНТ «Лозновское» 404025, Волгоградская обл. Дубовский район.. с. Лозное, ул. Рабочая, 3
 5. Место, где производился отбор проб: ОНТ «Лозновское» 404025, Волгоградская обл. Дубовский район.. с. Лозное, ул. Рабочая, 3 (3. Колонка ул. Гагарина, дом 16; 4. Колонка ул. Донская, 13)
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы – 14.11.2017г. час. 09 мин. 30
 8. Дата и время доставки пробы – 14.11.2017г. час. 12 мин. 30
 9. Код работы: ПК 5518.1-2
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 5637-2014
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: стекло-бутылка, пластик, бутылка

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения: _____

Пробы отобраны: пом. врача Глоленко Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ (должность, ФИО)
Зотова Т.В. Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (должность)
С.В. подпись Ф.И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

од работы: ПК 5518.1-2

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1485

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1486

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 мл	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружены в 100	Отсутствуют в 100	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 15.11.2017 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Кузьмина Н.В.	
Лаборант	Ермолова Л.В.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Код работы: ПК 5518.1-2

Дата поступления в лабораторию: 14.11.2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2066

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1		2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	1		2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	13	3	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,52	0,10	1,5	ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2067

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1		2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	1		2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,5	0	1,5	ГОСТ 3351-74

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 27.11.2017 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф. И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	
Инженер-лаборант	Соловец Е.И.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории

Павлова Н.В.

Фамилия И.О.


Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 36065 от 28.11.2017г.**

Исследованные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения ОНТ «Лозновское» соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям (органолептике).

Врач ОО НКГ Ермилова О.В.

должность

ФИО



подпись